

2022年度 浄水水質検査結果（採水月別）

原浄水区分	浄水			
採水年月	2022年4月			
採水地点	検査地点	上北水系	大浦水系	小川原水系
分析項目	基準値			
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—	0.003
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.1	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.001	0.001
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.001	0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	0.004	0.005
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	6	6.2
蒸発残留物	500mg/L以下	138	133	139
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.9(22℃)	7.9(22℃)	7.9(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5	1	1
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素	mg/L	0.41	0.32	0.37