

2021年度 浄水水質検査結果（採水月別）

原浄水区分	浄水									
採水年月	2021年6月									
採水地点	検査地点	舟ヶ沢	美須々	淋代	輝ヶ丘	五十嵐	清水目	千曳	北栄	外姥沢 東部
分析項目	基準値									
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	1	1	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	11.5	14.6	10.2	9.2	11.2	8.9	8.3	9.8	13.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.6
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(21°C)	7.2(21°C)	7.4(21°C)	7.1(21°C)	7.2(21°C)	7.4(21°C)	7.4(22°C)	7.2(22°C)	7.5(22°C)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	1	1.1	0.5未満	1.6
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2