

2023年度 浄水水質検査結果（採水月別）

原浄水区分	浄水			
採水年月	2023年9月			
採水地点	検査地点	上北水系	大浦水系	小川原水系
分析項目	基準値			
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	6.2	6.2
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	7.6(22℃)	7.6(23℃)	7.6(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.9	0.7
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.2	0.3