

2025年度 浄水水質検査結果（採水月別）

原浄水区分	浄水			
採水年月	2025年4月			
採水地点	検査地点	上北水系	大浦水系	小川原水系
分析項目	基準値			
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	0.003
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	0.08	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.002	0.002
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.002	0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.006	0.006
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	5.8	6.2	6.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	152	127	137
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	8.0（22℃）	8.1（22℃）	8.0（22℃）
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	1.0	1.1
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.3
電気伝導率	mS/m	－	－	－
アルカリ度	mg/L	－	－	－