

2025年度 浄水水質検査結果（採水月別）

原浄水区分	浄水			
採水年月	2025年7月			
採水地点	検査地点	上北水系	大浦水系	小川原水系
分析項目	基準値			
一般細菌	100個/mL以下	0	0	1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	0.003
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	0.12	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.002	0.002
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.002	0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.006	0.006
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002
ブromoホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	6.3	6.5
蒸発残留物	500mg/L以下	148	125	139
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.1 (24℃)	7.8 (24℃)	8.0 (24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6	0.9	0.8
濁度	2度以下	0.35	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2