

2026年度 浄水水質検査結果（採水月別）

原浄水区分	浄水			
採水年月	2026年7月			
採水地点	検査地点	上北水系	大浦水系	小川原水系
分析項目	基準値			
一般細菌	100個/mL以下	1	1	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	0.001未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.15	0.19	0.14
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.002	0.003
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	6.5	6.0
蒸発残留物	500mg/L以下	145	132	161
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	8（24℃）	8.2（24℃）	8.2（24℃）
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.9	0.5
濁度	2度以下	0.07	0.05未満	0.2
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4