

2026年度 浄水水質検査結果（採水月別）

|                   |            |           |           |           |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 原浄水区分             | 浄水         |           |           |           |
| 採水年月              | 2026年8月    |           |           |           |
| 採水地点              | 検査地点       | 上北水系      | 大浦水系      | 小川原水系     |
| 分析項目              | 基準値        |           |           |           |
| 一般細菌              | 100個/mL以下  | 1         | 0         | 0         |
| 大腸菌               | 検出されないこと   | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 塩化物イオン            | 200mg/L以下  | 6.0       | 6.4       | 6.7       |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下    | 0.3       | 0.3未満     | 0.3未満     |
| pH値               | 5.8以上8.6以下 | 8.2 (24℃) | 8.2 (24℃) | 8.2 (24℃) |
| 味                 | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 臭気                | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 色度                | 5度以下       | 0.5未満     | 1.0       | 0.9       |
| 濁度                | 2度以下       | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    |
| 遊離残留塩素            | mg/L       | 0.3       | 0.1       | 0.4       |